

Rozvaděč R2

TECHNICKÉ ÚDAJE :

<u>TYP ROZVADĚČE</u>	PLASTOVÝ DOMOVNÍ ROZVADĚČ EATON
	PLASTOVÁ BÍLÁ DVÍŘKA
	TYP BC-A-2/26-TW-A – POD OMÍTKU
ROZMĚRY	250 x 350 x 125 mm, 26 (2x13) MODULŮ
MIN. KRYTÍ	IP 30
PŘÍVOD	SHORA
VÝVODY	NAHORU
UMÍSTĚNÍ	CHODBA – M.Č.1
BARVA	RAL 7035 – ŠEDÁ
PROUD. SOUSTAVA	3NPE stř. 50Hz, 400/230V, TN-S
MAXIMÁLNÍ PROUD	$I_{max} = 32A$
MAX. ZKRATOVÝ PROUD	$I_k = 10 kA$

BILANCE :

Instalovaný příkon :	$P_i = \text{do } 22,00 \text{ kW}$
Koeficient soudobosti :	$B = 0,2$
Výpočtové zatížení :	$P_p = 4,40 \text{ kW}$
Výpočtový proud :	$I_n = 6,40 \text{ A}$

OCHRANA DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 :

- ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZVÝŠENÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI



POZNÁMKA :

U VYBRANÝCH VÝROBKŮ JE PRO JASNÉ A PŘESNÉ VYMEZENÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ UVEDEN MOŽNÝ VÝROBCE (V SOULADU S Odst. 9, PAR. 44, ZÁK. Č. 137/2006 SB.).

PŘI REALIZACI LZE POUŽÍT I JINÉHO VÝROBCE (DODAVATELE) PŘI SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ UVEDENÉHO TYPU VÝROBKU MOŽNÉHO VÝROBCE (DODAVATELE).

TECHNICKÝMI PARAMETRY SE MJ. ROZUMÍ PEVNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY, FYZIKÁLNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI, PARAMETRY SPOTŘEBY A VÝKONU, ROZMĚRY, HMOTNOSTI, HLUKOVÉ PARAMETRY, MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, DESIGN/ ESTETICKÉ A KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI, PROVOZNÍ VLASTNOSTI, ŽIVOTNOST, ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ, VAZBY NA OSTATNÍ PROFESI APOD.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY JE NUTNÉ DOKLADOVAT (NAPŘ. STATICKÝM VÝPOČTEM), KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM, T.J. ZPRACOVATELEM TOHOTO PROJEKTU.

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	QALT servis PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ		
Martin KOCIÁN 		Martin KOCIÁN 	Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407-23561 Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01 Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770 IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347		
STAVEBNÍ ÚŘAD : NOVÝ JIČÍN		KATASTR. ÚZEMÍ : MOŘKOV			
Investor : Obec Mořkov, Horní 10, MOŘKOV, 742 72			FORMÁT	3 x A4	
PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV					
ČÁST :	D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY		DATUM	03/2017
ODDÍL :	D1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH POZEMNÍCH OBJEKTŮ		ÚČEL	DÚR+DSP
OBJEKT :	D1.4	S0.01 – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY :	P-2017/12
PROFESE :	D1.4.c	ELEKTROINSTALACE		MĚŘÍTKO :	PARÉ :
OBSAH :				ČÍSLO VÝKRESU :	
ROZVADĚČ R2					6