

SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ
ELEKTROINSTALACE

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

Označení	Účel místnosti	Plocha m2	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1 Lx	článek č.	Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
1	CHODBA	4,90	200	neurčen	AB5, AD1
2	ÚKLADOVÁ MÍSTNOST	1,90	200	neurčen	AB5, AD2
3	UMÝVÁRNA ŽENY	3,40	300	neurčen	AB5, AD2
4	WC ŽENY	1,40	250	neurčen	AB5, AD2
5	WC ŽENY	1,40	250	neurčen	AB5, AD2
6	WC VOZIČKÁŘI	2,60	250	neurčen	AB5, AD2
7	WC MUŽI	1,60	250	neurčen	AB5, AD2
8	WC MUŽI	3,20	250	neurčen	AB5, AD2
9	UMÝVÁRNA MUŽI	3,30	300	neurčen	AB5, AD2





LEGENDA SVÍTIDEL

A – LED koupelnové svítidlo, typ EGLO 91718, BARI, 350 mm, IP44, kov/sklo, výrobce PHILIPS

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

-  Vypínač č.1, typ TANGO 3558A–01940B, IP44, bílý, ABB Praha
-  Vypínač č.6, typ TANGO, 3558A–06940B, IP44, bílý, ABB Praha
-  Spínač jednopólový, TANGO, typ 3425A–0344B, ABB Praha
-  Zásuvka 230V/16A jednonásobná, typ TANGO 5518A–2989B, IP44, s krytem, ABB Praha
-  Vývod 230V, kabel ukončený v instalační krabici
-  Zásobníkový ohřivač TUV, 230V/2,00kW
-  R1 Stávající plastový rozvaděč pod omítku
-  R2 Nově navržený plastový rozvaděč pod omítku

LEGENDA KABELŮ

-  CYKY–O 3x1,5 mm2
-  CYKY–J (O) 3x1,5 mm2
-  CYKY 3Cx2,5 mm2
-  CYKY–J 3x1,5 mm2
-  CYKY–J 5x6 mm2
-  Více kabelů ve stejné trase

Proudová soustava : 3 NPE, 400/230 V, 50 Hz stř. TN–S

Ochrana dle ČSN 33 2000– 4–41 ed.2 : automatickým odpojením od zdroje – normální
: proudovými chrániči – doplněná

Prostředí dle ČSN 33 2000 – 3 : viz tabulka
Prostředí dle ČSN 33 2000–7–701 : zóny v koupelnách

 ochranné pospojování dle ČSN 33 2000–4–41 ed.2 provedeno vodičem CY 4 z/2 v omešce a CY 6 z/2 volně nebo v podlaže

VYPRACOVAL Martin KOCIÁN	ZODP. PROJEKTANT Martin KOCIÁN	QALT servis PROJEKTOVÁNÍ ELEKTROKOTELNÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROUDOVÝCH Martin KOCIÁN Evid. : 380407-22661 Trojanovice 237, Frenštát P/Ř, 744 01 Tel.: 775 785 585, Fax: 775 785 775 IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-660130347	
Investor : Obec Mořkov, Horní 10, MOŘKOV, 742 72		KATASTR. ÚZEMÍ : MOŘKOV	FORMÁT : 5 x A4
STAVEBNÍ ÚŘAD : NOVÝ JIČÍN		DATUM : 03/2017	
PŘÍSTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ HŘIŠTĚ TJ MOŘKOV		ÚČEL : DŮR+DSP	
		ČÍSLO ZAKÁZKY : P–2017/12	
ČÁST : D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY	MĚŘÍTKO : 1: 25	PARÉ :
ODDÍL : D1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH POZEMNÍCH OBJEKTŮ		
OBJEKT : D1.4	SO.01 – SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ		
PROFESE : D1.4.c	ELEKTROINSTALACE		
OBSAH : SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ - ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU : 5	