



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. arch. Jan Siuda
Podříčí 107
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Značka: 9773/V004479/2017/NO

Ostrava, dne: 21.2.2017

Věc: **Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov, parc.č. 486, 403/31, k.ú. Mořkov**
Investor: Obec Mořkov
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 02.01.2017 pod zn.: 9773/V000055/2017/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší přístavbu stávajícího objektu šaten a sociálního zařízení areálu fotbalového hřiště TJ Mořkov na pozemcích parc.č. 486, 403/31, k.ú. Mořkov. Přístavbou dojde k navýšení kapacity stávajícího sociálního zařízení o jednu umývárnu s WC pro ženy, jednu umývárnu s WC pro muže, jednu kabínu pro vozíčkáře a jednu úklidovou komoru. Celková potřeba vody po navýšení bude $Q_h=0,817$ l/s, celkové množství splaškových vod po navýšení bude $Q_h=0,075$ l/s.

Projektant doložil hydrotechnický výpočet včetně posouzení stávající vodovodní a stávající kanalizační přípojky. Dle předložených dokladů je dimenze stávající vodovodní přípojky DN 50 a stávající dimenze kanalizační přípojky DN 150 dostačující.

S výše uvedenou přístavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené přístavby stávajícího objektu šaten a sociálního zařízení na pozemcích parc. č. 486, 403/31, k.ú. Mořkov **nedojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s., ale **dojde k dotčení zájmů** SmVaK Ostrava a.s.

Po prošetření vzájemné kolize konstatujeme, že návrh umístění zařízení staveniště **může kolidovat** se stávajícím zařízením v majetku Obce Mořkov, které SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 1205/KNS/NJ/2012, a to **kanalizační sběrač splaškové kanalizace DN 250 PP**.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.: 556 779 268). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Stavbou požadujeme respektovat stávající kanalizační přípojky - viz orientační zákres v mapové příloze. Investor stavebních úprav je majitelem přípojek.

Upozornujeme, že na dotčeném pozemku se nachází vnitřní vodovod pro řešený objekt.

S uvedenou stavbou **souhlasíme**.

Podmínky pro realizaci:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).

- Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno §23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- Doporučené ochranné pásmo kanalizační přípojky dle normy ČSN 75 6101 je 0,75 m od osy potrubí na obě strany.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení a kanalizačních přípojek nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.