



V Opavě dne 17.2.2016

Doplňující informace č. 1

Akce :

Stavební úpravy objektu původní budovy školy Mořkov

Vážení,

zadavatel Vám tímto prostřednictvím zastupujícího zadavatele v souladu § 49, odst. 2 a 3 zákona předkládá doplňující informaci k výše uvedené zakázce.

Dotaz č. 1:

Můžete nám prosím zaslat obchodní podmínky v elektronické podobě nebo se musí vyplňovat ručně ?

Které přílohy smlouvy musí uchazeč přiložit ke Smlouvě o dílo v rámci předložení cenové nabídky.

HMG plnění zpracuje až vítězný uchazeč nebo má být součástí nabídky ?

Odpověď č. 1:

Návrh smlouvy o dílo obdrželi zájemci v tištěné podobě k vyplnění ručně. Návrh smlouvy o dílo ve formátu určenému ke vpisování bude poskytnut vítěznému uchazeči.

Návrh smlouvy o dílo, který bude součástí nabídky musí obsahovat oceněný výkaz výměr a harmonogram prací (alespoň rámcový)

Dotaz č. 2:

V rozpočtu „Zdravotechnika“ jsou uvedeny položky č. 35, 40, 41 a 69 bez zadaného množství.

Dotaz: Žádáme zadavatele o doplnění a zaslání takto upravených zadávacích podkladů všem uchazečům jednotně.

Odpověď č. 2:

Uvedené položky VV zdravotniky mají uvedeno nulové množství záměrně, s vysvětlením ve sloupci „Poznámka“, že bylo realizováno v I. etapě.

Není potřeba nic měnit ani aktualizovat, tyto položky zůstanou prázdné.

Dotaz č. 3:

V technické zprávě projektové dokumentace se hovoří, že jako podlahová krytina bude použito zátěžové PVC, v tabulce skladby podlah je uvedeno ve skladbě P1.2, P2.7, P2.3 a P2.4 „zátěžové PVC 4 mm“, ve skladbě P1.3 „zátěžové PVC celoplošně lepené 5 mm“.

Ve výkazu výměr je v položce 206 uvedeno „PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90 mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03 mm“. Podle dostupných informací se heterogenní PVC těchto vlastností v ČR nevyrábí. (Firma FATRA vyvinula a vyrábí speciální PVC pro školské stavby NOVOFLOR AMOS).

Žádáme proto o dopřesnění parametrů zátěžového PVC.

Odpověď č. 3:

Specifikace požadavků na povlakové podlahové krytiny zátěžového PVC – není to v rozporu s údaji uvedenými ve výkazu výměr, popis převzat dle referenčního výrobku NOVOFLOR EXTRA AMOS (FATRA Napajedla) - <http://www.fatrafloor.cz/cz/podlahove-krytiny/lino-fatra/novoflor-extra/novoflor-extra-amos/>

Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr je uvedena v části sestavení nákladů stavby (VRN) procentní sazba pro Zařízení staveniště ve výši 2,4% a Kompletační činnost ve výši 0,9 %.

Je nutno sazbu dodržet ?

Odpověď č. 4:

Zadavatel tuto procentní sazbu ruší a nechává ji k nacenění uchazečům.

Viz příloha tohoto dokumentu - aktualizaci listu Výkazu výměr – sestavení nákladů stavby (bez uvedení výše procent pro VRN)

Vzhledem k tomu, že na dotazy bylo podáno pouze vysvětlení bez podstatné úpravy výkazu výměr nebo podstatné změny zadávacích podmínek, zadavatel nebude měnit termín pro odevzdání nabídek.

S pozdravem

Ing. Ivana Jurečková